

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. november 2022 til kl. 08:00 den 2. november 2022

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-------------------------|-----------------|--|
| 08:37 | Edisonsvej | Brandalarm | Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst. |
| 09:00 | Vilhelm Lauritzens Alle | Brandalarm | Assistance til Tårnby Brandvæsen. |
| 09:32 | Frederiksborggade | Brandalarm | Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. |
| 09:43 | Støvnæs Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. |
| 09:46 | Rued Langgaards Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine. |
| 09:59 | Sundholmsvej | Assistance | Håndværker faldet ned af stige, bevidstløs ved ankomst |
| 10:11 | Nordre Ringvej | Gasledningsbrud | Overgravet stikledning, foretaget sikring af skadestedet i samarbejde med politiet. Skadestedet overdraget til gasselskab. |
| 10:15 | Nicolai Eigtveds Gade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 11:24 | Glentevej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 11:53 | Essedal | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 12:54 | Ljongade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine. |
| 13:19 | Fabriksparken | Brandalarm | Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. november 2022 til kl. 08:00 den 2. november 2022

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-------------------------|---------------|---|
| 13:28 | Åbakkevej | Eftersyn | Eftersyn efter mindre brand på komfur, intet at bemærke. |
| 13:29 | Ringergården | Assistance | Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen. |
| 13:34 | Husum Vænge | Bygningsbrand | Blind alarm, idet en aktiveret røgmaskine blev forvekslet med ildløs. |
| 14:46 | Henrik Harpestrengs Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 15:42 | Weidekampsgade | Bygningsbrand | Røg fra lejlighed. Årsag til røg var madlavning. Eftersyn foretaget af lejligheden opover, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til beboer. |
| 16:10 | Strandvejen | Bygningsbrand | Røg fra lejlighed. Årsag var glemt plasticpose på tændt komfur. |
| 16:23 | Torveporten | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 17:32 | Kettegård Alle | Brandalarm | En kortslutning i en dialysemaskine medførte aktivering af bygningens automatiske brandalarmeringsanlæg. Foretaget eftersyn med termisk kamera samt udluftning. |
| 17:46 | Slotsherrens Vænge | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. |
| 17:50 | Islevdalvej | Ild i bil | Ild i bil, slukket med 1 x HT-rør. |
| 18:09 | Krimsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. november 2022 til kl. 08:00 den 2. november 2022

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|---------------------|------------|---|
| 18:10 | Skelbækgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 18:25 | Ejby Industrivej | Ild i bil | Ingen ildløs, damp fra varm motor. |
| 18:40 | Arne Jacobsens Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 06:24 | Thorupsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 07:47 | Fælledvej | Assistance | Assistance til ambulancetjenesten. |