

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. november 2022 til kl. 08:00 den 6. november 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:02	Tjalfesvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:37	Valby Langgade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
12:47	Buskager	Eftersyn	Gaslugt, kunne ikke konstateres, men fandt en benzinlækkende knallert i kælder.
13:08	Guldbergs Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:14	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
14:40	Dalgas Boulevard	Ild i knallert	Ild i løbehjulsbatteri, dæmpet med CO2-slukker og HT-rør. Batteri derefter puttet i beholder fyldt med vand.
14:41	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:44	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:10	Produktionsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:33	Uplandsgade	Bygningsbrand	Røg fra lejlighed, grundet mad glemt i ovn. Udluftning foretaget.
16:35	Nyrosgade	Gaslugt	Melding om gaslugt. Var rettelig benzindampe formentlig fra sugestuds til olieudskiller på tankstation. Overdraget til tankstation.
17:26	Johan Krohns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. november 2022 til kl. 08:00 den 6. november 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:33	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:29	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:31	Istedgade	Springpude	Assistance til politiet.
23:33	Banegårdspladsen	Eftersyn	Eftersyn efter en større gruppe mennesker var blevet dårlige. Intet fundet. Ambulancetjenesten overtager skadestedet.
23:45	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
00:29	Ved Mønten	Eftersyn	Eftersyn af komfur som udviklede røg, efter der var spildt vand i det. Intet at bemærke ved ankomst.
05:14	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
06:10	Krogstens Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.