

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. november 2022 til kl. 08:00 den 8. november 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:05	Tæbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:22	Tordenskjoldsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:55	Aksel Møllers Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:03	Landemærket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:57	Aksel Møllers Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:01	H.C. Ørsteds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:55	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
12:04	Jagtvej	Trafikulykke	Sendt til afskærmning ifm. Trafikulykke. Påkørsel af fodgænger på vejbanen, samt assistance til det sundhedsfaglige personale.
12:55	Suhmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
13:24	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. november 2022 til kl. 08:00 den 8. november 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:42	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:56	Bülowsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
14:05	Fortvej	Brandalarm	Ild i loftlampe. Slukket før ankomst med håndslukningsudstyr. Ventilering og eftersyn. Skadeservice tilkaldt.
14:16	Seedorffs Vænge	Bygningsbrand	Blind alarm pga. damp fra fjernvarmerør. Udrykningen stoppet.
14:54	Midtdyssen	Skorstensbrand	Ild i skorsten. Skorsten bliver fejlet, renses og efterfølgende tømt for aske og gløder. Efterset, IAB.
15:10	Frederiksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:22	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:37	Møntergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:19	Troels-Lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
16:32	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
18:49	Torveporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. november 2022 til kl. 08:00 den 8. november 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:58	Vestre Kvartergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:05	Asiatisk Plads	Assistance Dykker	Isat overfladeredder og Jetboard til eftersøgning i overfladen.
19:19	Hessensgade	Bygningsbrand	Røgfylt lejlighed. Ild i sofa og gulv omkring en biopejs. Slukket med 1 HT-rør. Lejlighed ventileret. Skadeservice og politiet overtager skadested.
19:47	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
00:50	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
03:59	Helseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
05:16	Dyrlægevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:51	Banemarksvej	Brandalarm	Blind alarm uden påviselig årsag.