

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. november 2022 til kl. 08:00 den 16. november 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:47	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
09:17	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:51	Islevbrovej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:04	Vanløse Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - fysikforsøg.
11:11	Hvidovre Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:17	Brøndby Møllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.
11:35	Holsteinsgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
11:48	Schlegels Alle	Assistance	Mødt på adressen samtidig med at vi bliver aflyst.
12:14	Agerlandsvej	Bygningsbrand	Kraftig brand i villa, som ved vores ankomst var overtændt i både stueetage og på 1. sal. Brand slået ned med CAFS angreb, og efterfølgende indvendig angreb med HT-rør. Brandspredning til tagetage og spidsloft. Det meste af huset udbrændt eller kraftig brandskadet.
12:41	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:37	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. november 2022 til kl. 08:00 den 16. november 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:08	Fiolstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:21	ØsterVoldgade	Mindre forurening	Hydraulik udslip fra lastbil med sættevogn pga. køretøjet havde smidt kardanakslen.
15:55	Tranevænget	Assistance	Assistance til politi.
16:43	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:04	Poppelstykket	Eftersyn	Eftersyn for røg i lejlighed efter madlavning
17:38	Lergravsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
18:26	Kirkegårdsvej	Bygningsbrand	Ild i stol båret til det fri af beboer. Stolen slukket med en HT-rør. Lejlighed ventileret vha. overtryksventilator. Beboer overdraget til ambulancetjenesten. Lejlighed overdraget til Politi og skadeservice.
18:56	Skallerne	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
20:13	Ved Bellahøj Nord	Eftersyn	Fortaget eftersyn i opgang på grund af alarm fra røgmelder i opgang. Røgmelder udløst grundet os fra madlavning.
20:28	Otto Mønstedes Gade	Eftersyn	Eftersyn efter glødebrand. Slukket ved ankomst.
20:54	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. november 2022 til kl. 08:00 den 16. november 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:16	Højlandsvangen	Naturbrand	Ild i buskads slukket med en vandslukker.
01:01	Bystævneparken	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
04:36	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Ild i plastic i askebæger udløste alarmeren.
05:24	Nyholms Alle	Eftersyn	Eftersyn for røg og røgalarm. Fejl på anlæg. Overdraget til kontaktperson.