

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. november 2022 til kl. 08:00 den 24. november 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:48	Pilestræde	Brandalarm	Serviet smidt ind i åbent ildsted. Den falder dog tilbage på gulvet og skaber en del røg.
09:35	Dag Hammarskjölds Allé	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
09:48	Snorresgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:04	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:21	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:38	Gærtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:47	Fadet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:15	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:25	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:29	Nyrnberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:48	Struenseegade	Eftersyn	Vandskade efter defekt radiator. Skadeservice tilkadt.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. november 2022 til kl. 08:00 den 24. november 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:51	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:54	Frederiksborgvej	Færdselsuheld	Oprydning efter færdselsuheld. 2 biler med mindre skader, ingen personskade.
12:23	Rosenørns Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:29	Ranbølvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig e-cigaretrygning tæt på detektoren.
12:31	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
12:39	Kristen Bernikows Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:56	Kristen Bernikows Gade	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
13:05	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:11	Smallegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:56	Cumberlandsgade	Gaslugt	Glemte gasblus på komfur i 4 timer. Der var dog ild i gassen så den var brændt af.
14:02	Sofus Francks Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
14:46	Fyrtårnvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. november 2022 til kl. 08:00 den 24. november 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:23	Prinsesse Charlottes Gade	Eftersyn	Arbejdslift gået i stå under arbejde, mand hjulpet ned.
15:35	Hovedvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:03	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:15	Avedøre Havnevej	Færdselsuheld	Færdselsuheld imellem 2 personbiler. Sikring af skadestedet samt oprydning. Overdraget til Politi.
16:19	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:15	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:47	Niels Ebbesens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:03	Sundholmsvej	Springpude	Springtæppe aktion. Ikke mødt. Stoppet på radio.
00:05	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:19	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:42	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Mindre ildløs i pude efter tabt glød fra rygning. Slukket før vores ankomst.
01:23	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. november 2022 til kl. 08:00 den 24. november 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:38	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
07:39	Store Kannikestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.