

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. november 2022 til kl. 08:00 den 26. november 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:06	Oslo Plads	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld. En person overdraget til ambulancetjenesten. Oprydning af kørebane.
08:56	Sydholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:21	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:23	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
11:29	A.D. Jørgensens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
12:13	Inge Lehmanns Vej	Bygningsbrand	Røgudvikling i forbindelse med kortslettet elektronik, afmonteret af teknisk personale på stedet før beredskabets ankomst. Foretaget udluftning af gang med el-ventilator gennem. Overdraget skadestedet til politi og teknisk personale på stedet.
12:17	Ruskær	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:23	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
13:13	Nordre Teglkaj	Drukneulykke	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
13:22	Kay Fiskers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:22	Kay Fiskers Vej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
13:46	Vordingborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet melder var aktiveret af damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. november 2022 til kl. 08:00 den 26. november 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:22	Harald Jensens Gade	Eftersyn	Mindre ildløs i vindue. Slukket ved ankomst.
16:53	Ellebjergervej	Færdselsuheld	Motorcykel påkørt af bil. En person overdraget til ambulancetjenesten. Sikret og opryddet skadestedet. Overdraget til politiet.
17:26	Rebekkavej	Eftersyn	Assistance til ambulancetjenesten.
17:50	Amerikavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
18:39	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:55	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
19:13	La Cours Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:08	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:09	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:19	Birkmosevej	Ild i container	Ild i 800 Liter container med pap, slukket ved ankomst af beboer. Efterslukket med et HT-rør.
21:44	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:04	Hvidovrevej	Brandalarm	Mindre brand i gryde, slukket af personale inden ankomst. Udluftet og eftersyn fortaget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. november 2022 til kl. 08:00 den 26. november 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:08	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
22:50	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:51	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:52	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
23:16	Kødboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
01:05	Knabrostræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
01:27	Louis Pios Gade	Ild i bil	Ild i to biler, slukket med to HT-rør.
02:14	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
02:49	Torpedammen	First Responder	First Responder
05:09	General Bahnsons Vej	Eftersyn	Ild i vindueskarm. To personer overdraget til ambulancetjenesten. Udluftet og foretaget eftersyn. Overdraget skadested til skadeservice.
05:47	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
07:31	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. Lukket for vand og opstartet skadebekæmpelse. Overdraget skadested til skadeservice.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. november 2022 til kl. 08:00 den 26. november 2022

