

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. november 2022 til kl. 08:00 den 27. november 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:30	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:34	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:47	Stationsporten	Brandalarm	ABA detekterede brand på et personale toilet. Brand slukket af sprinkleranlæg. Iværksat følgeskade grundet vandskade fra sprinkler. Skadestedet overdraget til Politi og skadeservice
12:57	Krimsvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
13:43	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
15:19	Kanalens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:17	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning
16:48	Voldfløjen	Eftersyn	Ild i køkken. Slukket ved beredskabets ankomst til stedet. Alle beboer var ude, eftersyn foretaget, skadestedet overdraget til politi og skadeservice.
16:49	Roholmsvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
18:08	Niels Ebbesens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:02	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. november 2022 til kl. 08:00 den 27. november 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:56	Bådsmandsstræde	Assistance	Spuling af vejbanen for politi efter ulykke.
22:12	Kapelvej	Eftersyn	Glødebrand i dækplader til Stillads. Dækplader fjernet. Overgivet skadestedet til politi.
23:15	Overgaden Oven Vandet	Drukneulykke	En person var faldet i vandet og en anden person var hoppet i vandet efter denne. En person på stedet hjælper dem begge op i en båd. Beredskabet yder førstehjælp og får dem op. De tilskadedkomne blev overleveret til ambulancetjenesten.
00:08	Folmer Bendtsens Plads	Ild i skraldespand	ild i affaldscontainer i det fri slukket med H-rør. Eftersyn foretaget.
01:52	Retortvej	Ild i knallert	Ild i affald på græsplæne ved siden af genbrugsplads. Forbipasserende opdager det ved tilfælde.
01:55	Valbygårdsvej	Eftersyn	Foretaget eftersyn på spidsloft. Batterifejl på 230v røgalarm forårsaget akustisk signal. Batteri afmonteret.
02:47	Halmtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.