

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. december 2022 til kl. 08:00 den 23. december 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:00	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:15	Sankt Peders Stræde	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:37	Dalgas Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:59	Sofus Francks Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:09	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
12:46	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:57	Brøndby Møllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.
14:41	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
15:33	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivt på grund af mindre brand i mikrobølgeovn. Slukket før Beredskabets ankomst. En person overdraget til ambulancetjenesten.
15:41	Husumvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. december 2022 til kl. 08:00 den 23. december 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:43	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:57	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
16:32	Hans Egedes Gade	Bygningsbrand	Beredskabet aflyst inden ankomst.
16:51	Ballerupvej	Færdselsuheld	Mindre trafikulykke mellem to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Ingen personskade.
18:18	Griffenfeldsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
19:56	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
20:03	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støj fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
20:23	Mørkager	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
20:26	Tømmerupvej	Bygningsbrand	Droneassistance til bygningsbrand.
20:58	Rolfsvej	Ild i skraldespand	Beredskabet aflyst inden ankomst.
22:59	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. december 2022 til kl. 08:00 den 23. december 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:08	Hammelstrupvej	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand slukket med et HT-rør.
23:08	Stakledet	Ild i container	Mindre brand i affald slukket med en vandslukker.
03:29	Byvej	Ild i bil	Brand i varevogn slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
04:44	Scandiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.