

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. december 2022 til kl. 08:00 den 6. december 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:13	Hauser Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:23	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
09:43	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:51	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:03	Præstelængen	Bygningsbrand	Melding om røg fra kælder. Foretaget eftersyn, hvor det kunne konstateres, at det var tale om damp fra en vaskemaskine.
10:06	Ålekistevej	Ild i landbrugsredskab	Let røgudvikling fra gravemaskine. Intet for beredskabet. Ejer tilkalder tekniker.
10:07	Griffenfeldsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:14	Kanalholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:49	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:07	Rømersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:14	Valgårdsvej	Brandalarm	ABA-anlæg aktiveret. Udrykningen opgraderet på grund af telefonisk indringning om røg fra tag i forbindelse med tagdækning. Foretaget eftersyn, hvor der kunne konstateres forhøjet temperatur på inddækning ved tagvindue. Inddækningen skilt ad og berørte områder slukket med vand fra en slangevinde. Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice firma.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. december 2022 til kl. 08:00 den 6. december 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:30	Cort Adellers Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:35	Fiolstræde	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
14:57	Nørre Allé	Færdselsuheld	Skadestedet sikret. Oprydning af vragdele på kørebane samt nødflytning af køretøj efter mindre trafikuheld.
15:52	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
17:09	Vester Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:18	Koldinggade	Bygningsbrand	foretaget eftersyn, intet at bemærke.
20:34	Blå Karamel	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
20:37	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:09	Grønjordsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:17	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
07:44	A.H. Vedels Plads	Eftersyn	Eftersyn foretaget. Der ses en smule oliefilm på vand, som ikke er muligt at inddæmme og opsamle. Relevante myndighed er orienteret.