

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. december 2022 til kl. 08:00 den 28. december 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:01	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
08:24	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:36	Vesterbrogade	Brandalarm	Reel alarm, mindre brand i plante slukket før beredskabets ankomst
08:58	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:39	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
10:42	Herninggade	Eftersyn	Vandskade efter radiatorventil var faldet af, radiatorventil på plads samt støvsuget vand op.
11:01	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:09	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:34	Cort Adellers Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:36	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:41	Bragesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:23	Kirkebjerg Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. december 2022 til kl. 08:00 den 28. december 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:16	Danasvej	Bygningsbrand	Blind alarm, røg fra madlavning forvekslet med bygningsbrand.
19:35	Slotsherrens Vænge	Brandalarm	Reel alarm, ild i skraldespand på værelse, slukket ved ankomst. Værelset ventileret for røg. Skadestedet overgivet til personalet.
20:20	Sjælør Boulevard	Ild i skraldespand	ildløs i mindre skraldecontainer, slukket med et HT-rør.
20:39	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:40	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
20:51	Fosgården	Ild i skraldespand	Ild skraldespand, slukket med et HT-rør.
21:01	Lygten	Eftersyn	Ild i fyrværkeriaffald, slukket med et HT-rør.
21:05	Rentemestervej	Bygningsbrand	Mindre ildløs i byggeaffald, slukket med et HT-rør.
22:03	Sydhavnsgade	Drukneulykke	Person i vandet, reddet op af beredskabets overfladereddere. Overdraget til akutberedskabet.
22:27	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:43	Kobbelvænget	Ild i skraldespand	Ildløs i skraldespand, ingen fare for brandspredning, slukket med et HT-rør.
23:15	Tomsgårdsvej	Ild i skraldespand	Ildløs i skraldespand, ingen fare for brandspredning, slukket med et HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. december 2022 til kl. 08:00 den 28. december 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:29	Tæbyvej	Brandalarm	Reel alarm, røg fra kompressor som stod og lækkede olie, eftersyn fortaget med termisk kamera og ventileret bygningen.
23:49	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:59	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg
01:04	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
03:16	Sjællandsbroen	Færdselsuheld	Personbil kørt ind i skiltebro. Person hjulpet fri af vidner, foretaget nødbehandling. Sikret skadestedet, ryddet vognbane for vragdele. Overdraget skadestedet til politiet.
06:24	Kirkesvinget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.