

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. december 2022 til kl. 08:00 den 31. december 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:26	Skindergade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:43	Kattegatvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:23	Amalienborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved røg fra ovn.
13:12	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:35	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:05	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna eller lignende.
15:59	Peblinge Dossering	Ild i skraldespand	Skraldespand i det fri, slukket uden brug af vand.
16:20	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:26	Store Kannikestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:50	Tietgensgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket ved beredskabets ankomst.
18:59	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. december 2022 til kl. 08:00 den 31. december 2022

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:11	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra stearinlys.
19:28	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
19:43	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
20:12	Ved Østerbjerg	Ild i skraldespand	Skraldespand i det fri, slukket uden brug af vand.
20:19	Liljens Kvt	Ild i skraldespand	Gløder i skraldespand. Slukket med et HT-rør.
20:38	Eversvej	Eftersyn	Mindre brand i fyrværkeri, slukket med minimal mængde vand.
20:42	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:00	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:01	Hvidovrevej	Eftersyn	Ild i afskudt fyrværkeri. Slukket med 1 HT-rør.
00:46	Lollandsvej	Ild i container	Flere affaldscontainere antændt af fyrværkeri, slukket med et HT-rør.
02:05	Falkonergårdsvej	Eftersyn	Flere paller med komprimeret pap antændt af fyrværkeri. Slukket med et HT-rør.
02:12	Falkoner Alle	Brandalarm	Sprinkleranlæg aktiveret som følge af brand i affaldsoplag i p-kælder. Overgivet til tekniker.
02:12	Thorupsgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. december 2022 til kl. 08:00 den 31. december 2022

