

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. januar 2023 til kl. 08:00 den 8. januar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:43	Hedegaardsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
09:16	Roskildevej	Færdselsuheld	Trafikulykke med 2 personbiler impliceret. Sikring af skadestedet og rengøring af kørebanen.
10:25	Lundtoftegade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
12:37	Hans Knudsens Plads	Springpude	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
13:50	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:06	Holbergsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:49	Frederiksberg Bredegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:34	Tingstræderne	Ild i container	Ild i nedgravet affaldscontainer, slukket med 1 HT-rør.
18:37	Tybjergparken	Ild i container	Ild i større container med div. indbo. Containeren blev slukket med 2 HT-rør og skum. Overleveret til politiet.
20:17	Meinungsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:33	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. januar 2023 til kl. 08:00 den 8. januar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:03	Mjølnerparken	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 HT-rør.
23:56	Jagtvej	Naturbrand	Slukket mindre bål på gaden.
01:46	Merløsevej	Bygningsbrand	Røg fra lejlighed. Slukket mindre brand i gryde og udluftet lejlighed.
02:11	Indiakaj	Brandalarm	Ild i juledekoration. Slukket og udluftet. Overdraget til politiet.
02:24	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
03:27	Sommerstedgade	Eftersyn	Røg fra gryde der var kogt tør. Ingen skader. Lejlighed udluftet. Politi overtog sagen.
03:33	Blushøjvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
04:34	Tæbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.