

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. januar 2023 til kl. 08:00 den 9. januar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:30	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:38	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:35	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:08	Tranehavegård	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
12:13	Langelinie	First Responder	First Responder.
12:20	Jagtvej	Bygningsbrand	Mindre ildløs plastik på komfur, slukket ved ankomst. Foretaget udluftning og skadestedet overdraget til skadeservice.
12:52	Bremerholm	Assistance	Udrykningen stoppet under fremkørsel.
13:15	Sjælør Boulevard	Bygningsbrand	Mindre ildløs i tørretumbler, slukket ved ankomst.
14:34	Solbjerg Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:25	Trangravsvej	Eftersyn	Eftersyn for mærkelig lugt, stammede fra epoxy-produkter.
17:47	Smyrnavej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med vandlukker
20:44	Brøndbyøster Torv	Eftersyn	Brændt viskestykke på komfur, var slukket ved beredskabets ankomst. Lejlighed udluftet og eftersyn fortaget. Lejligheden overgivet til beboeren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. januar 2023 til kl. 08:00 den 9. januar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:33	Tingvej	Ild i bil	Ildløs i to biler, slukket med to HT-rør.
22:10	Saxogade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i opgang, foretaget eftersyn, intet at bemærke. Muligvis rygning.
00:10	Kirkebjerg Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
00:11	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:48	Landskronagade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:53	Skindergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.