

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. januar 2023 til kl. 08:00 den 12. januar 2023

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|--------------------|---------------------|--|
| 10:07 | Carl Jacobsens Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 10:32 | Birkedommervej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren. |
| 10:38 | Stamholmen | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 11:34 | Sydvestvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren. |
| 12:22 | Nørrekær | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 12:57 | Næstvedgade | Ild i transformator | Brand i eltavle i teknikrum, slukket med en CO2 slukker. Foretaget ventilation af opgangen. |
| 13:19 | Krogstens Alle | Brandalarm | Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. |
| 14:15 | Kronprinsensgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 14:17 | Fyrtårnvej | Brandalarm | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. |
| 14:25 | Slotsherrensvej | Færdselsuheld | Bil mod parkeret bil, ingen tilskadekomne. Større materiel skade. Foretaget oprydning. |
| 17:10 | Sommerfuglevej | Færdselsuheld | Færdselsuheld mellem fire parter. Ingen personskade, foretaget sikring op oprydning af skadeste- det. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. januar 2023 til kl. 08:00 den 12. januar 2023

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-------------|------------|--|
| 17:14 | Brumleby | Eftersyn | Eftersyn efter mindre ildløs i køkken, slukket ved ankomst. |
| 18:04 | Egelundsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 18:46 | Njalsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 19:11 | Lyrskovgade | Brandalarm | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. |
| 22:54 | Havneholmen | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 23:17 | Hørhusvej | Eftersyn | Glemt papir på et komfur havde forårsaget røg i lejligheden. Beboer havde sammen med naboen foretaget udluftning ved beredskabets ankomst. |
| 01:37 | Munkeengen | Assistance | Assistance til Frederiksborg Brand & Redning med LUF60 til større udluftningsopgave efter brand i parkeringskælder. |