

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. januar 2023 til kl. 08:00 den 18. januar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:13	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:18	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:49	Istedgade	Brandalarm	Beboer har tabt cigaret glød i tøj, mindre gløde brand som beboer selv har slukket Ventileret og reetableret ABA.
09:59	Topstykket	Serviceopgave	Assistance til politiet i forbindelse med humanitær eftersøgning.
10:24	Oliebladsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reetableret ved beredskabets ankomst.
10:39	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:53	Frederiksberggade	Eftersyn	Eftersyn for Acetone lugt. Intet fundet.
10:57	Aksel Møllers Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:12	Dunkerquegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
11:20	Lille Istedgade	Eftersyn	Assistance til politi.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. januar 2023 til kl. 08:00 den 18. januar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:35	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
13:25	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
13:42	Valby Torvegade	Mindre forurening	Spild af salmiakspiritus på toilet. 2 personer som var påvirket af spildet, blev overdraget til ambulancetjenesten. Spildet skyllet væk og rum og gangareal overtryksventileret. Skadested overdraget til vagt, som derefter afventede skadeservice ift. rengøring.
14:10	Siljangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
14:34	Kongshøjgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
15:04	Gyldenrisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:37	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
16:11	Nyborggade	Bygningsbrand	Beboer tilkaldt beredskabet grundet mistanke om ildløs. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
16:39	Dronningens Tværgade	Eftersyn	Eftersyn foretaget af forladt lejlighed med efterladt gryde, der havde udløst røgalarm og røgfylt lejligheden. Udluftning og reetablering af dør foretaget.
16:44	Tuborg Sundpark	Drukneulykke	Assistance med drone til drukneulykke for BEROS.
16:59	Kongens Nytorv	Eftersyn	Eftersyn på en alarm i et teknikrum.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. januar 2023 til kl. 08:00 den 18. januar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:42	Tingskrivervej	Bygningsbrand	Ild i frituregryde pga. madlavning. Slukket med HT-rør. Udluftning foretaget, skadestedet overleveret til skadeservice og Politi.
21:50	Carl Th. Dreyers Vej	Springpude	Assistance til Politiet.
21:51	Ved Voldgraven	Færdselsuheld	Trafikulykke med 2 biler impliceret. 2 personer frigjort fra den ene bil. Flere personer kørt til hospital af Ambulancer.
21:53	Rovsingsgade	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld. Sikring af skadestedet samt oprydning.
22:41	Islevbrovej	Bygningsbrand	Mindre ildløs i kælder. Slukket med HT-rør. 4 patienter tilset af ambulancetjenesten. Overgivet skadestedet til følgeskade og politi.
05:46	Enghave Plads	Brandalarm	Ild i aviser. Sprinkler udløst og slukket brand. Opsuget vand på 2 etager. Overdraget til metroservice.
06:34	Hammerholmen	Bygningsbrand	Ild i reol der var gået ud af sig selv ved ankomst. Overgivet til skadeservice og politi.