

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. januar 2023 til kl. 08:00 den 26. januar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:43	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:51	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
10:12	Slesvigsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:41	Valby Torvegade	Eftersyn	Ild i skraldespand på trappe. Slukket før beredskabets ankomst. ABA aktiveret. ABA reetableret og i drift igen.
11:07	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
11:50	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:55	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:02	Holsteinsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:33	Bredager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:10	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:30	H.C. Andersens Boulevard	Færdselsuheld	Færdselsuheld med to køretøjer involveret. En patient overdraget til ambulancetjenesten. Foretaget sikring af skadested samt oprydning af vragrester/væsker fra køretøjerne.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. januar 2023 til kl. 08:00 den 26. januar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:39	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:20	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:50	Moselgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:21	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:38	Hostrups Have	Ild i container	Ildløs i affaldscontainer i baggård, slukket med et HT-rør.
17:34	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
18:26	Hans Knudsens Plads	Springpude	Beredskabet stoppet under fremkørsel.
22:25	Engvej	Bygningsbrand	Ildløs på altan, slukket med et HT-rør. Foretaget eftersyn i lejlighed, skadestedet overdraget til skadeservice og politiet.
00:39	Edvard Thomsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
04:11	Roskildevej	Færdselsuheld	Færdselsuheld med to køretøjer involveret. Foretaget sikring og oprydning. Vejbane ryddet for vragstumper og ca. 150 meter saneret med absorberingsmiddel efter oliespild.