

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. januar 2023 til kl. 08:00 den 28. januar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:02	Hirtshalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:10	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
09:54	Thorsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:59	Store Mølle Vej	Brandalarm	Falsk alarm af anden årsag.
10:25	Thomas Koppels Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
10:26	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:55	Slesvigsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:10	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:27	Stockholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
12:36	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:36	Bertel Thorvaldsens Plads	Eftersyn	Formentlig kortslutning i en stikkontakt havde givet lidt røg, ingen ildløs. Foretaget eftersyn med termisk kamera. Sagen overdraget til en kontaktperson for bygningen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. januar 2023 til kl. 08:00 den 28. januar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:55	M Bechs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:54	Avedøre Havnevej	Færdselsuheld	Mindre trafikulykke i kryds bil mod bil. Kun materiel skade. Vi sikrede skadestedet og flyttede bilerne ind til siden. Politiet overtog skadestedet.
15:23	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
15:25	Mozarts Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
16:27	Værkstedvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:52	Hf. Engvang	Skorstensbrand	Falsk alarm. Nabo forvekslede røg fra skorsten med ildløs.
18:11	Strandvejen	Eftersyn	Eftersyn, udgravning med utæt fjernvarmerør.
18:20	Gadelandet	Brandalarm	Røg fra køkken pga. madlavning. Luftet ud i lejligheden og fortaget eftersyn.
22:45	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:50	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
23:36	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
00:01	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. januar 2023 til kl. 08:00 den 28. januar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:03	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:49	Damhus Boulevard	Eftersyn	Let efterslukning på tidligere brandsted.
02:44	Refsnæsgade	Springpude	Person truede med at springe fra vindue i 6-7 meters højde. Ved ankomst havde ambulance og politi kontakt og fuld kontrol over personen. Køretøjer på vej blev stoppet via radio. Ambulancepersonale tilså patienten.
03:25	Niels Juels Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
03:40	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
03:48	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:44	Peter Sabroes Gade	Eftersyn	Røgalarm i gang. Skaffet adgang til lejlighed og fjernet gryde fra komfur. Borger vækket og orienteret.