

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. februar 2023 til kl. 08:00 den 2. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:06	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:29	Havneholmen	Brandalarm	Varmtvandsrør sprunget, lukket for vandet til bygning og suget vandet op, overdraget skadestedet til skadeservice.
08:36	Fengersvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:05	Dag Hammerskjölds Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:10	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.
14:32	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:50	Risbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:37	Polensgade	Bygningsbrand	Ild i papir i køkken, slukket ved ankomst.
16:54	Borgmester Fischers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:51	Sydgårdsvej	Færdselsuheld	Mindre trafikuheld mellem 2 biler. 1 patient overdraget til akutberedskabet. Oprydning foretaget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. februar 2023 til kl. 08:00 den 2. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:26	Kornmarksvej	Færdselsuheld	Trafikuheld med 2 biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
18:55	Sankt Peders Stræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.
20:32	Vingårdstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:41	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:05	Frederikssundsmotor- vejen	Ild i bil	Motorhavari, ingen brand. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
23:20	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:38	Valby Station	Ild i lastbil/bus	Kølet varme bremses på bus. Mekaniker tilkaldt og overtager.
00:03	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.
06:34	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:44	Uplandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.