

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. februar 2023 til kl. 08:00 den 4. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:48	Kødboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:44	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:36	Sønderjyllands Alle	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:38	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:38	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af fugt. Skadestedet overdraget til skadeservice.
12:48	M Bechs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:46	Olivia Hansens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
13:56	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
14:06	Dybbølsbro	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:13	Gyldenrisvej	Brandalarm	Ild i serviet på værelse. Slukket af mobilt-sprinkleranlæg og beboer evakueret af personale på stedet før beredskabets ankomst. Ventileret bolig og korridor gang samt påbegyndt fjernelse af vand fra sprinkler. Rekvireret skadeservice og overdraget skadestedet til forstander på stedet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. februar 2023 til kl. 08:00 den 4. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:25	Stenager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:27	Kødboderne	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
16:24	Åkandevej	Færdselsuheld	Oprydning efter færdselsuheld. Skadestedet sikret og foretaget oprydning. Skadestedet overdraget til Politiet.
16:45	Glasvej	Eftersyn	Eftersyn for gaslugt. Der foretages eftersyn i opgang, intet at bemærke. Ved eftersyn i den næste opgang opnås adgang til kælder, hvor der findes to dunke benzin. Ejeren af fjerner dunkene og kælderen bliver derefter ventileret.
20:10	Kapelvej	Naturbrand	Rekvireret af politiet på grund af ild i bål sted. Slukket med et HT-rør.
20:31	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
20:32	Retortvej/folehaven	Færdselsuheld	To biler impliceret, ingen fastklemte. Skadesikret sikret samt foretaget oprydning. En person overdraget til ambulancetjenesten og skadestedet overdraget til politiet.
20:47	Jagtvej / Lyngbyvej	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld. Skadesikret sikret samt foretaget oprydning.
23:15	Porcelæns haven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:40	Prinsessegade	Ild i knallert	Ild i knallert i skolegård, slukket med et HT-rør.
03:33	Istedgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. februar 2023 til kl. 08:00 den 4. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:25	Horsedammen	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
06:44	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.