

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. februar 2023 til kl. 08:00 den 8. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:04	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:38	Vester Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:40	Frydenhøjstien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig e-cigaret rygning tæt på dektoren.
10:05	H.c. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
13:37	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
13:39	MTV Holbækmotorvejen	Færdselsuheld	Færdselsuheld, to biler impliceret. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. To personer overdraget til ambulancetjenesten.
15:48	Engager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøringsmaskine.
15:50	Rødovrevej	Færdselsuheld	Færdselsuheld, to biler impliceret. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Patienter tilset, der dog selv ønsker at søge skadestue. Skadestedet overdraget til politiet.
17:52	Brigadevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:14	Byvej	Brandalarm	Ild i skraldespand på værelse, dæmpet af sprinkleranlæg og endeligt slukket med slangevinde. Foretaget udluftning og håndtering af vandskade. Skadestedet overdraget til kontaktperson samt skadeservice.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. februar 2023 til kl. 08:00 den 8. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:49	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
20:11	Emdrup Banke	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
20:24	Mariendalsvej	Brandalarm	Ild på værelse, slukket med et HT-rør. Røgspredning til 1. sal samt kælder. Flere personer evakueret. Foretaget udluftning og overdraget skadestedet til skadeservice.
22:10	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
23:20	Gyldenrisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:59	Lyshøjgårdsvej	Bygningsbrand	Ild i køkken, slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.