

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. februar 2023 til kl. 08:00 den 10. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:25	Abel Cathrines Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:21	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:25	Kuglegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:44	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
11:04	Mjølnerparken	Redning	Ved ankomst er der ikke behov for beredskabet. Assisteret ambulancetjenesten med optag af en patient.
11:21	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:32	Hedegaardsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:01	Sofus Francks Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:56	Glentevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:25	Hendriksholms Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. februar 2023 til kl. 08:00 den 10. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:38	Rosenørns Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:15	Gærtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:51	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:51	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
19:18	Enghave Plads	Ild i skraldespand	Ildløs i skraldespand, slukket med minimal mængde vand.
23:08	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
06:55	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:26	A.C. Meyers Vænge	Brandalarm	Alarmen var aktiveret af en kortslutning på et kontor. Overgivet til kontaktperson på stedet.