

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. februar 2023 til kl. 08:00 den 13. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:48	Stationsporten	First Responder	First Responder.
09:48	Rådvalsvej	Eftersyn	Eftersyn efter tidligere brand. Intet bemærket.
13:00	Drechselsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:08	Nyvej	First Responder	First Responder.
13:46	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:54	A.C. Meyers Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:11	Peter Ipsens Allé	Eftersyn	Eftersyn for brand- og røgspredning efter mindre brand i trappeopgang.
14:26	Rådvalsvej	Eftersyn	Eftersyn efter lejlighedsbrand tidligere på dagen. Intet at bemærke.
14:34	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. Eftersyn foretaget.
16:14	Valdemar Hansens Vej	Assistance	Ass. til Glostrup skadestue, for fjernelse af fingerring.
16:58	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra stearinlys.
16:58	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:28	Kantorparken	Brandalarm	Slukket ild i skraldespand.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. februar 2023 til kl. 08:00 den 13. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:41	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. Eftersyn foretaget.
19:20	Byparkvej	Forurening	Solo uheld, bil ramt betonklods. Bilist tilses af akutberedskabet. Vognbane fejlet for vragrester og bil flyttet til vejside.
19:23	Enghavevej	Forurening	Skadestedet sikret med køretøjer og skilte. Fører af bil havde selv forladt bilen og stod udenfor bilen. Han blev tilset af brandmandskab med ambulancekompetencer og overgivet til regionens ambulance. Bilen blev trukket ind i midterrabatten vha. agterspil på sprøjten og vragdele fjernet fra kørebanerne. Skadestedet overgivet til politiet.
00:40	Store Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
04:43	Hadsundvej	Ild i Industribygning	Større ildløs i industribygning. Indsat ca. 40 mand med støtte fra naboberedskaber samt Beredskabsstyrelsen. Skadested organiseret med Indsatschef og to skadestedsledere. Længerevarende indsats som trækker langt ud på mandagen.
06:45	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:56	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. Påkørt af rengøringsvogn.
07:05	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:36	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. februar 2023 til kl. 08:00 den 13. februar 2023

