

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. februar 2023 til kl. 08:00 den 17. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
Dø08:24	Rosenborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:54	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:08	Niels Ebbesens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:36	Mozarts Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
10:05	Åløkkevej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
10:53	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:03	Kochsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:06	Niels Ebbesens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:09	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Reel alarm, idet detektoren var aktiveret grundet ild i et askebæger. Foretaget mekanisk udluftning og overdraget skadestedet til skadeservice.
11:12	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:32	Kong Georgs Vej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. februar 2023 til kl. 08:00 den 17. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:48	Gyldenløvesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:52	Istedgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:30	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
13:52	Sønderkær	Eftersyn	Eftersyn for mulig forurening i å-løb. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
14:10	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:41	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag.
16:16	Sommerstedgade	First Responder	First Responder
17:29	Kærmosevej/gamle Landevej	Naturbrand	Mindre brand i træ, slukket med et HT-rør.
17:44	Rovsingsgade	Elevatorstop	Personer reddet fri fra defekt elevator.
17:48	Gamle Landevej	Naturbrand	Mindre brand på bålplads, slukket med et HT-rør.
18:01	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:30	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. februar 2023 til kl. 08:00 den 17. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:36	Gullandsgade	Eftersyn	Eftersyn for benzinlugt. Foretaget eftersyn og konstateret, at der var tale om lugtgener, stammende fra spraymaling.
18:44	Kronprinsessegade	Ild i skraldespand	Falsk alarm, intet fundet på adressen.
19:48	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:16	Banegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
23:21	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. Alarmtrykket var ødelagt, og derfor udkoblet.
01:51	Banegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
04:46	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
05:08	Søndre Fasanvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
07:37	Rigensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.