

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. februar 2023 til kl. 08:00 den 22. februar 2023

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08:09 | Ejler Billes Alle | Brandalarm | Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. |
| 08:53 | Frederiksberg Allé | Bygningsbrand | Ild i skraldespand i køkken slukket med en HT-rør. Foretaget eftersyn og udluftning. Overdraget skadestedet til politiet og skadeservice firma. |
| 09:02 | Vestre Teglgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 09:54 | Nykær | Brandalarm | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. |
| 10:19 | Bredgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tektoeren. |
| 10:54 | Sluseholmen | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 11:08 | Hvidovrevej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 11:30 | Rantzausgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon. |
| 12:13 | Store Kongensgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. |
| 12:37 | Dronningens Tværgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tektoeren. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. februar 2023 til kl. 08:00 den 22. februar 2023

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12:50 | Prins Jørgens Gade | Assistance | Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen. |
| 13:40 | Rued Langgaards Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 13:50 | Industriholmen | Brandalarm | Udslip af Natriumdithionit under produktion. |
| 15:29 | Prins Jørgens Gade | Assistance | Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen. |
| 17:28 | Torvegade | Ild i bil | Røg fra baghjul på personbil. |
| 18:12 | Edel Sautes Allé | Assistance | Ass. Til regionen til opbæring beboer. |
| 22:49 | Jagtvej | Ild i affald | Bålplads der var forsøgt antændt. Tilkaldt af politiet |
| 00:53 | Rosenørns Alle | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 01:32 | Landsdommervej | Bygningsbrand | Ildløs i køkkenskabe slukket ved ankomst, foretaget efterslukker med HT-rør. Lejlighed samt opgang udluftet med ventilator, eftersyn i overliggende lejligheder foretaget. Skadested overgivet til politiet og skadeservicefirma. |
| 02:23 | Vesterfælledvej | Eftersyn | Slukket ild i madras, en person overgivet til ambulance. Lejlighed udluftet. |