

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. februar 2023 til kl. 08:00 den 25. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:30	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:18	Borgbjergsvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
09:55	Indertoften	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
10:18	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
11:39	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:44	Avedøreholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:50	Ewaldsgade	First Responder	First Responder.
13:03	Arsenalvej	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm.
14:15	Landskronagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:05	Omøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:07	Neergårds Alle	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
18:18	Bækkelunden	Bygningsbrand	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. februar 2023 til kl. 08:00 den 25. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:36	Amagermotorvejen	Færdselsuheld	To biler impliceret i trafikuheld. Sikret skadestedet og assisteret ambulancetjenesten med håndtering af patienterne. Skadestedet ryddet og efterfølgende overdraget til politiet.
19:25	Spaniensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
19:35	Gråbrødretorv	Skorstensbrand	Ild i skorsten slukket. Efterfølgende foretaget eftersyn, intet at bemærke.
19:46	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:54	Vestergade	Bygningsbrand	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke
21:14	Ørestads Boulevard	First Responder	First Responder.
21:21	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:42	Franciska Clausens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
22:10	Larslejsstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:42	Tordenskjoldsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:54	Flaskehalsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. februar 2023 til kl. 08:00 den 25. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:54	Bag Rådhuset	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
23:47	Borups Allé	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
00:20	Bernhard Bangs Alle	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
00:33	Borgmester Christian- sens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:26	Borups Allé	Færdselsuheld	Assistance til politiet.
02:01	Borgmester Christian- sens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:37	Meklenborggade	Eftersyn	Eftersyn for vandskade. Slukket for vandhane og efterfølgende overdraget til kommunalvagt.