

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. februar 2023 til kl. 08:00 den 21. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:04	Pakkerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.
09:03	Frederiksberg Alle	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
09:25	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
09:44	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.
10:08	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:48	Lombardigade	First Responder	First Responder.
11:03	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:09	Ryparken	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden ankomst.
11:26	Solkrogen	Eftersyn	Eftersyn for røg, ved nærmere eftersyn kunne det konstateres, at der var tale om damp.
12:07	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:15	Søndre Ringvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. februar 2023 til kl. 08:00 den 21. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:43	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
13:21	Frydenhøjstien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
14:26	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:29	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:12	Højbro Plads	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
16:10	Asger Jorns Allé	Eftersyn	Foretaget eftersyn i forbindelse med mindre brand, intet at bemærke. Overdraget til personale på stedet.
16:41	Flaskehalsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
18:35	Abildager	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
20:15	Catherine Boothsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:31	Abildager	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
21:20	Hederavej	Eftersyn	Assistance til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. februar 2023 til kl. 08:00 den 21. februar 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:50	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:45	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:56	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
07:03	Bryggergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:34	Porcelæns haven	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.