

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. marts 2023 til kl. 08:00 den 4. marts 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:42	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:46	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:51	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:10	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:36	Gærtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:42	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:25	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:39	Strandgade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
11:42	Vermlandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:44	Martensens Alle	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
12:12	Carl Jacobsens Vej	Færdselsuheld	Uheld imellem bil og cykel. En tilskadekommen overgivet til ambulancetjenesten.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. marts 2023 til kl. 08:00 den 4. marts 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:15	Vanløse Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign..
13:56	Avedøreholmen	Færdselsuheld	FUH/mindre forurening. 2 biler. Ingen personskader.
14:34	Lille Istedgade	Springpude	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
14:35	Vestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:48	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. Alarmtryk påkørt.
15:22	Selinevej	Færdselsuheld	Lastbil og personbil. Ingen personskader. Lettere oprydning.
15:26	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:36	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:42	Vestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:46	Trekronergade	Eftersyn	Vand med sporstof, kommer fra udgravning foretaget af HOFOR. Dykpumpe som afleder vand fra udgravning til kloak.
17:27	Sadelmagerporten	Eftersyn	Ildløs i viskestykke. Eftersyn foretaget. IAB.
18:12	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. marts 2023 til kl. 08:00 den 4. marts 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:37	Rovsingsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:09	Vestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:21	Frederiksberg Alle	Ild i skraldespand	Slukket mindre ildløs i skraldespand.
20:02	Store Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:21	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
21:06	Valdemar Hansens Vej	Assistance	Assistance til Regionen med fjernelse af fingerring.
21:11	Sundbyvestervej	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.
22:35	Raffinaderivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
23:01	O-Vej	Brandalarm	Brødrister med brød antændt af varme fra glemte kogeplader på komfur.
23:20	Medelbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:22	Vester Voldgade	Brandalarm	Røg og ild fra Fontainen var slukket ved ankomst
00:10	Krogerupgade	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. marts 2023 til kl. 08:00 den 4. marts 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:38	Christiansborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:21	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
06:01	Gyldenløvesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
06:03	Islands Brygge	Ild i skraldespand	Ild i skralde container. slukket med et HT-rør.
06:55	Glentevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:18	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret på grund af defekt pressostat i sprinklercentral.