

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. marts 2023 til kl. 08:00 den 24. marts 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:27	Kvæsthusbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:40	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
10:15	Gamle Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:01	Christiansborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:33	Lyrskovgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
12:05	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:06	Slagtehusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
12:46	Gadelandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:32	Rejsbygade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:50	Høsterkøbgade	First Responder	Assistance til hjertestop.
14:50	Valdemarsgade	First Responder	Assistance til hjertestop.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. marts 2023 til kl. 08:00 den 24. marts 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:19	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:26	Immerkær	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med et HT-rør.
16:50	Rødovre Centrum	Brandalarm	Ild i iPad i butik. Slukket og båret ud ved ankomst. Ventileret butik og gangareal.
17:14	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
17:22	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:13	Gamle Landevej	Ild i lastbil/bus	Overophedet bremses. Skyllet hjul med lidt vand fra HT-rør.
18:39	Rosengade	Brandalarm	Mindre brand i askebæger, slukket af mobilt sprinkleranlæg
19:15	Ved Sporsløjfen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.
19:52	Blankager	Færdselsuheld	2 biler kørt sammen med meget materiel skade. Ydet 1.hjælp til PT inden region ambulance kom frem. Sikring af skadested. Politi overtaget.
20:10	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:52	Århusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. marts 2023 til kl. 08:00 den 24. marts 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:52	Bernstorffsgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand ved busholdeplads Slukket med et HT rør.