

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. marts 2023 til kl. 08:00 den 26. marts 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:06	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:46	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
10:30	Sædemarksvej	First Responder	First Responder.
12:51	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:58	Gammel Køge Landevej	Færdselsuheld	Bil ramt butiksrude. En person overdraget til ambulancetjenesten. Oprydning foretaget.
13:36	Blågårdsgade	Bygningsbrand	Ild i sofa i forretning, slukket med et HT-rør. Foretaget eftersyn for røgspredning til kælder og oven liggende lejlighed, intet at bemærke. Forretning ventileret med overtryksventilator og skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.
13:45	Vølundsgade	Mindre forurening	Motorcykel væltet på plads, opsamlet mindre mængde benzin.
16:49	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:34	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:38	Ærtevej	Eftersyn	Beboer mente man kunne lugte gas i lejligheden. Intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. marts 2023 til kl. 08:00 den 26. marts 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:10	Enghavevej	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld. Fortaget oprydning. Skadestedet overdraget til politiet.
20:18	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.
20:43	Arnold Nielsens Boule- vard	First Responder	First Responder.
22:17	Kamhusene	Bygningsbrand	Ingen ildløs, men mad som var brændt på. Foretaget udluftning.
23:16	Nansensgade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
23:34	Hjulfmagerstien	Bygningsbrand	Ild i papkasse under trappe i etageejendom, båret til det fri før beredskabets ankomst. Trapperum ventileret og skadestedet overdraget til politiet.
00:11	Poul Bundgaards Vej	Bygningsbrand	Ildløs i kælder, med røgspredning til flere etager. Ildløs i kælderrum slukket med et HT-rør og udluftning foretaget.
00:33	Ingerslevsgade	Bygningsbrand	Røglugt i opgang, stammede fra mad der var brændt på. Udluftet trapperum og lejlighed. Skadestedet overdraget til politiet.
04:00	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.