

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. april 2023 til kl. 08:00 den 5. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:04	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:30	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverialarm.
08:34	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:44	Julius Thomsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:00	Kay Fiskers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:19	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:52	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:15	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:24	Istedgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
12:39	Dalager	Bygningsbrand	Ild i 200 L. affaldstønde med Zink støv. Slukket med sand da stoffet ikke må i berøring med vand. En person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politi og personale fra virksomheden.
13:06	Bernhard Bangs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. april 2023 til kl. 08:00 den 5. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:03	Rørvang	Brandalarm	Ild i container tæt op ad bygning. Container fjernet fra bygning og slukket med et HT-rør.
15:24	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:36	Westend	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
16:41	Enghavevej	Bygningsbrand	Ild i litium cykelbatteri, slukket ved ankomst. Beboer havde båret det ud på badeværelset og lukket døren. Foretaget eftersyn, udluftet lejligheder på etagen og overdraget en person til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til ambulancetjenesten.
17:29	Biskop Krags Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:04	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:29	Tagensvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand i det fri. Slukket med et HT-rør.
18:36	Tagensvej	Ild i skraldespand	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
18:56	Kettegård Alle	Ild i container	Ild i container, slukket med et HT-rør.
19:10	Silkeborggade	Eftersyn	Røgalarm i gang. Foretaget eftersyn Intet fundet. Røgalarm afmonteret.
21:09	Østbanegade	Ild i skraldespand	Mindre bål i tunnel, slukket med en vandslukker.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. april 2023 til kl. 08:00 den 5. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:46	Toftegårds Allé	Eftersyn	Eftersyn. Røgmeldere aktiveret på bagtrappe i beboelsesopgang med forretninger i stueetage. To frituregryder var efterladt tændt i forretningen i stueetagen. Slukket, ventileret trappeopgang, forretning og overdraget skadested til Politi.
03:26	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:19	Oliehavnsbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
07:38	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en linjedetektor var aktiveret uden påviselig grund.