

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. april 2023 til kl. 08:00 den 9. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:26	Neergårds Alle	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
12:44	Kattegatvej	Assistance	Person sad fast i mudder. Hjulpet op før beredskabets ankomst.
13:42	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:47	Julius Thomsens Plads	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
14:20	Ryparken	Naturbrand	Før vores ankomst havde der været ild i et græsareal på 2 m2, der var slukket ved beredskabets ankomst.
15:21	Peter Bangs Vej / Ålholmvej	Færdselsuheld	Bil påkørt bagfra. Skadestedet sikret, tilset føreren og overdraget ham til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til Politiet.
17:30	Carl Johans Gade	Eftersyn	Ved beredskabets ankomst kunne man konstatere gasudslip fra lejlighed. Opgang evakueret og gasselskab tilkaldt. Ikke fare for yderligere.
18:32	Falkonervænget	Bygningsbrand	Ild i frituregryde i lejlighed. Slukket ved beredskabet ankomst. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice.
18:55	Jacob Lindbergs Vej	Redning	Dreng sad klemt fast i gyngesving. Hjulpet fri.
20:51	Mjølnerparken	Ild i knallert	Ild i knallert. Slukket med et HT-rør.
21:43	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var udløst uden påviselig årsag.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. april 2023 til kl. 08:00 den 9. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:53	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
21:56	Farumgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:13	Hothers Plads	Eftersyn	Eftersyn for gaslugt. Fundet en åben gasflaske på byggeplads. Lukket for flasken. Skadestedet overdraget til politiet.
22:29	Holger Tornøes Passage / Solbjergvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
05:47	Skyttegårdvej	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
07:44	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra krøllejern.