

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. april 2023 til kl. 08:00 den 12. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:33	A.C. Meyers Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:06	Plovmarksvej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
10:24	Fiolstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:02	Gunnar Nu Hansens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:11	Kastellet	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
11:33	Flaskehalsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:08	Engvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:18	Fiolstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:28	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:02	Trekronergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. april 2023 til kl. 08:00 den 12. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:35	Tornehøj	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
13:51	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:35	Islevhusvej	Færdselsuheld	Trafikulykke mellem tre biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. To person udtaget skånsomt af køretøj. Tre personer overdraget til ambulancetjenesten.
17:01	Osvald Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:38	Vibevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
18:03	Rolfsvej	First Responder	First Responder
18:23	Dyringparken	Ild i skraldespand	Mindre brand i skraldespand slukket med vandslukker.
18:53	Ingerslevsgade	Gaslugt	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet gas. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
21:44	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:37	Carl Nielsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
00:52	Glentemosen	Ild i knallert	Brand i knallert slukket med et HT-rør.
02:59	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. april 2023 til kl. 08:00 den 12. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:16	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:51	Amalievej	Brandalarm	Mindre brand på komfur slukket ved Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, lokale udluftet.