

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. april 2023 til kl. 08:00 den 17. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:25	Siljanganede	Eftersyn	Defekt brandhane.
11:33	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.
12:10	Sundparken	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
13:04	Delta Park	First Responder	First Responder.
15:03	Amagerbrogade	Serviceopgave	Defekt brandhane.
15:15	Hambrosgade	Eftersyn	Defekt brandhane.
19:13	Havdrupvej	Eftersyn	Røglugt fra opgang. Aftaget ved ankomst. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
20:02	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:07	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna eller lignende.
22:47	Ved Kirkebjerg	Eftersyn	Ild i gryde og papir. Slukket ved ankomst. Udluftet og foretaget eftersyn.
23:13	Nordre Digevej	Naturbrand	Ild i bevoksning. Slukket med 1 HT-rør.
01:14	Tietgensgade	Ild i skraldespand	Ild i affald. Slukket med 1 HT-rør.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. april 2023 til kl. 08:00 den 17. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:15	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
01:24	Ørnemosen	Ild i lejlighed	Ild i plastik kasse på komfur. Slukket med 1 HT-rør. Ventileret lejlighed og opgang. Overdraget skadested til Skadeservice.
06:07	Frankrigsgade	Kemikalie udslip	Udslip af saltsyre i kælder ifm. lækage fra rørsystem. Fortyndet udslip, udløb til pumpebrønd.
07:03	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.