

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. april 2023 til kl. 08:00 den 20. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:18	Hammelstrupvej	Naturbrand	Mindre naturbrand slukket med et HT-rør.
08:21	Gunnar Nu Hansens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:50	Lundtoftegade	Færdselsuheld	Mindre trafikulykke mellem tre biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
09:41	M Bechs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:49	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:30	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:35	Solbjerg Have	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivt på grund af mindre brand på værelse. Brand slukket ved Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
12:49	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:02	Nygårds Plads	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
13:30	Røde Mellemevej	Mindre forurening	Mindre spild fra bil opsamlet. Skadestedet overdraget til politiet.
13:43	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. april 2023 til kl. 08:00 den 20. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:04	Lygten	Mindre forurening	Kraftig lugt fra toilet. Eftersyn foretaget, Skadestedet overdraget til skadeservice og driftsleder.
16:41	Købmagergade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
16:59	Stenager	Bygningsbrand	Mindre brand i køkken slukket ved Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til skadeservice.
17:30	Guldborgvej	Eftersyn	Beredskabet aflyst inden ankomst.
19:12	Kantorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:22	Bohrsgade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
19:45	Christiansborg Slotsplads	Færdselsuheld	Falsk alarm.
20:19	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:32	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
22:03	Spurvegården	Ild i skraldespand	Mindre brand i skraldespand slukket med et HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. april 2023 til kl. 08:00 den 20. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:20	Enghavevej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
22:48	Carl Th. Dreyers Vej	Bygningsbrand	Brand i skralderum i kælder slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
00:09	Guldbergs Have	Eftersyn	Eftersyn foretaget, skadestedet overdraget til ambulancetjenesten og politiet.
01:07	Rolfsvej	Eftersyn	Vandskade afhjulpet. Beboer kontakter selv blikkenslager.
02:55	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
03:33	Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.