

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. april 2023 til kl. 08:00 den 26. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:06	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
08:17	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:43	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
09:02	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:36	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:48	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:55	Fortunstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:34	Mørkhøjvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:44	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:29	Park Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
12:31	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. april 2023 til kl. 08:00 den 26. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:51	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
13:18	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.
13:40	Gammel Kongevej	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
14:57	Nørre Farimagsgade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs.
15:19	Udbygade	Eftersyn	Eftersyn i forbindelse med aktiveret røgalarm i lejlighed. Brudt døren op og konstateret mindre ildløs på komfur. Slukket dette og udluftet lejligheden for røg. Ingen tilskadekomst. Overdraget til skadeservice.
16:35	Klosterstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
19:42	Oslo Plads	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
20:04	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:10	Dyringparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
20:46	Aksel Møllers Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
21:44	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. april 2023 til kl. 08:00 den 26. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:37	Nitivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:43	Kirkesvinget	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
06:12	Rejsbygade	Eftersyn	Lettere røg i forbindelse med en mindre glødebrand. Ventilleret området i p-kælderen og overdraget skadestedet til politiet.