

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. april 2023 til kl. 08:00 den 29. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:19	Slotsholmsgade	Eftersyn	Eftersyn af røglugt i forbindelse med tagarbejde, intet at bemærke.
10:21	Rabarbervej	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
10:37	Papirøen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:16	Uplandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:45	Gadelandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:52	Adelgade	Færdselsuheld	Færdselsuheld med to biler impliceret, ingen personskade. Skadestedet sikret.
14:05	Istedgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
14:16	Pilebro / Novembervej	Færdselsuheld	Færdselsuheld med to biler impliceret. Skadestedet sikret, foretaget oprydning. Skadestedet overdraget til ambulancetjenesten og politiet.
15:53	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:42	Sylows Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk røgkanon.
17:21	Rundholtsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. april 2023 til kl. 08:00 den 29. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:55	Wibrandtsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:04	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:46	Nygårdsvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
20:17	Vigerslev Allé	Ild i skraldespand	Brand i div. husinventar på stisystem, slukket med et HT-rør.
20:58	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
21:35	Stockholmsgade	Ild i skraldespand	Mindre brand i skraldespand. Slukket med en vandslukker.
22:44	Halvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:15	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:45	Flaskehalsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.