

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. april 2023 til kl. 08:00 den 30. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:00	Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:09	Nørre Voldgade	Personpåkørsel	Person påkørt af tog. Assisteret ambulancetjenesten og politiet med sikring af skadestedet. Overdraget skadestedet til politiet og Banedanmark.
11:06	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:32	Birkegade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:42	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
12:00	Langagervej	Ild i container	Kraftig brand i et skur med brandspredning til beboelsesejendommen. Beboerne i opgangen evakueret, inden beredskabets ankomst. Iværksat begrænsning af yderligere brandspredning, samt brandslukning med to HT-rør. Foretaget eftersyn samt udluftning af kælderetagen, stueetagen samt loftrummet. Overdraget skadestedet til politiet og skadeservice.
12:07	Syriensvej	Ild i bil	Ild i varebil, slukket med et HT-rør. Overdraget til politiet.
12:38	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:55	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:42	Sofie Brahes Allé	First Responder	First Responder.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. april 2023 til kl. 08:00 den 30. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:45	Teglværksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:04	Øster Allé	Naturbrand	Ild i et træ, slukket med lidt vand.
16:02	Vasbygade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
16:07	Øster Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:13	Retortvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
17:09	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:37	Vodroffslund	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
18:42	Arsenalvej	Naturbrand	Ild i en opholdscontainer, slukket med et HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.
19:02	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:22	Kirkesvinget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
19:25	Guldbergsgade	Bygningsbrand	Melding om lejlighedsbrand, viste sig at være en tørkogt gryde, der havde røg- og sodskadet lejligheden. Efterfølgende foretaget udluftning og overdraget skadestedet til politiet og skadeservice.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. april 2023 til kl. 08:00 den 30. april 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:54	Svendborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
20:31	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
20:41	Saltholmsvej	Bygningsbrand	Brand i køkken, samt røgspredning til to øvrige etager. Slukket branden med en D-slange og foretaget mekanisk ventilation af lejlighederne. To personer overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice.
22:47	Bag Rådhuset	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:59	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
03:07	Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:53	Bymuren	Ild i bil	Ild i fire biler, heraf én el-bil. Slukket branden og overdraget til politiet.
04:25	Halldór Laxness Vej	Bygningsbrand	Ild på altan slukket med et HT-rør fra stige kurv. Eftersyn foretaget i lejligheden for røgspredning, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til politiet.