

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. maj 2023 til kl. 08:00 den 7. maj 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:30	Nordre Fasanvej	Eftersyn	Ukrudtsbrænder havde antændt stof i tilstoppet rist til kælderrum.
10:39	Hospitalsvej	Elevatorstop	4 personer udtaget af elevator.
11:24	Peder Skrams Gade	Bygningsbrand	Ildløs på komfur ifb. madlavning. Slukket før beredskabets ankomst. Foretaget udluftning, overdraget til skadeservice
13:21	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
13:57	Vigerslev Allé	Bygningsbrand	Ild i fængselscelle, sengetøj/dyne. Slukket af personale ved ankomst.
14:36	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:12	Klosterstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
16:55	Toldbodgade	Brandalarm	Ild i friture. større røgspredning til stueetage. Slukket med brandtæppe, og forhåndenværende midler. Skadestedet overdraget til skadeservice.
17:04	Horsebakken	Naturbrand	Ild i træstamme - slukket med HT-rør.
17:08	Vridsløsevej	Naturbrand	Ild i skovbund slukket med 1 HT-rør.
17:09	Nitivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:25	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. maj 2023 til kl. 08:00 den 7. maj 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:34	Nitivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:59	Hammelstrupvej	Bygningsbrand	Blind alarm. Optænding af grill.
18:51	Nitivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:26	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:57	Sjælør Boulevard	Bygningsbrand	Ild i barnevogn og cykler i kælder, slukket med HT-rør. Kælder ventileret vha. overtryksventilator. Skadestedet overdraget til politiet.
20:02	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
20:48	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:19	Halmtorvet	Brandalarm	Ild i skraldespand på toilet. Slukket ved ankomst. Meget røg i bygningen. Udluftet.
00:42	Amagerbrogade	Naturbrand	Ild i affalds container og en træpalle. Slukket med HT-rør.
01:44	Øresundsvej	Eftersyn	Ild i møbler på altan. Efterslukket havebord mm. på altan med et HT-rør fra stigetop. Politiet havde ved beredskabets ankomst skaffet sig adgang til lejligheden og dæmpet branden betydelig.