

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. maj 2023 til kl. 08:00 den 16. maj 2023

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-------------------------|---------------|--|
| 09:22 | Vejlands Allé | Færdselsuheld | Bil imod træ. Bil trukket væk fra vejen. Skadet træ fældet, og lagt ind til siden. |
| 09:39 | Sallingvej | Færdselsuheld | To køretøjer kørt sammen. Ingen tilskadekomne. |
| 09:48 | Bystævneparken | Brandalarm | Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst. |
| 10:14 | Arne Jacobsens Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 10:25 | Esther Møllers Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 10:31 | Peder Hvitfeldts Stræde | Bygningsbrand | Mindre ildløs i tag, slukket med D og C-rør. Opskåret mindre areal for endelig slukning. |
| 10:59 | Dronningensgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 11:06 | Nordre Fasanvej | Eftersyn | Eftersyn efter mindre ildløs, slukket ved ankomst. |
| 12:18 | Amagertorv | Brandalarm | Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget. |
| 15:31 | Roskildevej | Bygningsbrand | Ild i træterrasse på 1.sal, slukket ved ankomst, efterslukning foretaget og skadestedet overdraget til politiet. |
| 15:33 | Kaffevej | Bygningsbrand | Ildløs på altan, slukket med CAF. samt D-rør. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. maj 2023 til kl. 08:00 den 16. maj 2023

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-------------------|--------------------|---|
| 15:47 | Ejby Industrivej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 15:53 | Bispebjerg Bakke | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. |
| 16:40 | Ejby Industrivej | Brandalarm | Udrykningen aflyst inden fremkomst. |
| 16:49 | Trommesalen | Ild i skraldespand | Ildløs i fritstående skraldespand, slukket med et HT-rør. |
| 17:08 | Nyrnberggade | Eftersyn | Røgalarm var af upåviselig årsag aktiveret i privat hjem. |
| 18:28 | Kvæsthusgade | Brandalarm | Reel alarm, idet et alarmtryk var aktiveret på grund af røglugt og mistanke om brand i transformator i bygning. Konstateret høj temperatur, på grund af manglende ventilation., ingen ildløs. |
| 18:30 | Uplandsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 19:35 | Sundholmsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 19:44 | Øster Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet lodning af elektronik. |
| 02:42 | C.T. Barfoeds Vej | Bygningsbrand | Ildløs i lejlighed med røgspredning til for og bagtrappe samt flere lejligheder. Reddet og evakueret elleve personer. Opstartet håndtering af vandskade. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice. |
| 04:20 | Fyrtårnvej | Ild i affald | Ildløs i større oplag af affald, længerevarende indsats. Slukket med flere C-rør og vandkanon fra tankvogn. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. maj 2023 til kl. 08:00 den 16. maj 2023

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|----------------|------------|---|
| 07:19 | Vigerslev Alle | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. Eftersyn foretaget. |
| 07:51 | Østergade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |