

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. maj 2023 til kl. 08:00 den 21. maj 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:10	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:21	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:05	Kløvermarksvej	Ild i elinstallation	Ild i el-skab, slukket med CO2 slukker. Slukket mindre brand i hæk med et HT-rør.
13:19	Lygten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:20	Lauritz Sørensens Vej	Naturbrand	Ild i buske/beplantning, slukket af borger før beredskabets ankomst.
14:37	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
14:38	Ringergården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:59	Bystævneparken	Eftersyn	Eftersyn efter mindre brand, slukket af mobilsprinkler.
16:39	Blankavej	Eftersyn	Eftersyn for tændt gaskomfur, gasblus slukket.
17:24	Grønneled	Redning	Barn faldet i affaldsskakt, hjulpet op. Overdraget til ambulancetjenesten.
18:26	Jorisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
19:19	Roskildevej	Eftersyn	Mindre røgudvikling fra varm kompressor, foretaget udluftning og skadestedet overdraget til resourceperson.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. maj 2023 til kl. 08:00 den 21. maj 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:19	Weidekampsgade	Bygningsbrand	Ild i blomsterkumme på tagterrasse, dæmpet med C-rør fra stigetop og efterslukket med c-rør på taget.
19:48	Frankrigsgade	Eftersyn	Røg fra stikkontakt, slukket før beredskabets ankomst, foretaget eftersyn. Intet at bemærke.
20:16	Arildsgård	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
20:39	Robert Jacobsens Vej	Bygningsbrand	Der havde været ild i grill på altan. Efterslukket med vand. Løftet lidt på altanbrædder for eftersyn. Foretaget eftersyn. Intet at bemærke.
21:09	Hvidovrevej	Færdselsuheld	To biler kørt sammen. To personer overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
21:52	Sundholmsvej	Springpude	Beredskabet stoppet under fremkørsel.
23:23	Skyttehusene	Naturbrand	Ild i ca. 5 kvm. græs, slukket med et HT-rør.
23:31	Lindevangs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
02:20	Mosesvinget	Ild i knallert	Brand i cykeltrailer, slukket med et HT-rør.
03:13	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
05:43	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. maj 2023 til kl. 08:00 den 21. maj 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:27	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
07:48	Thorvaldsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:52	Bremensgade	Eftersyn	Eftersyn for ukendt lugt. Foretaget eftersyn med gasdetektor, intet at bemærke.