

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. juni 2023 til kl. 08:00 den 2. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:13	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
08:16	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:39	Edith Rodes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:55	Søstjernevej	First Responder	First Responder
08:56	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:04	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:16	Edith Rodes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:37	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:43	Lillegrund	Eftersyn	Eftersyn for gaslugt i lejlighed. Intet fundet.
10:57	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
11:21	Nyropsgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med HT.
11:48	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. juni 2023 til kl. 08:00 den 2. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:55	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:46	Vigerslev Alle	Færdselsuheld	Solo uheld. En person overdraget til ambulancetjenesten. Oprydning og sikring af skadested. Overdraget til politiet.
14:32	Nyager Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:24	Valhøjs Alle	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
15:32	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:03	C.F. Richs Vej	Naturbrand	Mindre glødebrand slukket.
16:20	Brøndby Stadion	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person som er overleveret til politiet.
17:12	Hessensgade	Eftersyn	Røg fra cykelbatteri under opladning, lagt i vand.
18:22	Lavendelstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:37	Solbjerg Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:40	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:23	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. juni 2023 til kl. 08:00 den 2. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:57	Oceankaj	Drukneulykke	Motorbåd med motorproblemer. To personer reddet op af båd, Båd bragt til havn.
23:10	Brøndby Havnevej	Naturbrand	Mindre ild i græs rabat, slukket med 1 HT-rør.
23:27	Vestergade	Elevatorstop	Tolv personer hjulpet ud af elevator.
23:50	Engholm Alle	Bygningsbrand	Ild i villa slukket med CAFS og 2 HT-rør. Overdraget skadested til skadeservice og politiet.
00:34	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:33	Mellemtoftevej	Naturbrand	Eftersyn foretaget uden fund.
02:47	Skolegade	Naturbrand	Mindre ild i beplantning.
06:45	Dybbølsbro	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:30	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret grundet teknisk fejl på anlæg,