

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. maj 2023 til kl. 08:00 den 1. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:23	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:28	Biskop Krag Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:13	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:22	Tirsbækvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:54	Lerfosgade / Øselsgade	Serviceopgave	Utæt brandhane.
11:16	Peter Rørdams Vej	Naturbrand	Ild i en hæk, slukket med et HT-rør.
11:23	Tornehøj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:57	Bag Elefanterne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:13	Lembergade	Ild i container	Ild i hæk med spredning til et skur, slukket med et HT-rør.
12:29	Sundbyvester Plads	Naturbrand	Ild i blomsterkumme, slukket med et HT-rør.
13:16	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:37	Masnedøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. maj 2023 til kl. 08:00 den 1. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:19	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:18	Sønder Boulevard	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
16:04	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
16:36	Vedelavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:42	Biskop Krags Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:07	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:18	Øster Søgade	Ild i elinstallation	Lettere røg- og varmeudvikling fra en industriovn. Afkoblet strømmen og båret ovnen ud i det fri.
19:23	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
00:31	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
07:34	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
07:55	Læderstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet røg fra en tågekanon.