

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. juni 2023 til kl. 08:00 den 9. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:39	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
09:06	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:23	Struenseegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:42	Kirkebjerg Allé	First Responder	First Responder.
10:22	Strandgade	Mindre forurening	Mindre spild af brændstof fra en personbil. Udlagt absodan og opsamlet materialet.
10:39	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:45	Fengersvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. Eftersyn foretaget.
12:04	Sølvgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:28	Røde Mellemevej	Færdselsuheld	Solouheld, personbil påkørt en parkeret personbil. Assisteret med sikring af skadestedet og overdraget til politiet.
12:40	Sølvgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
12:53	Hans Bogbinders Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. juni 2023 til kl. 08:00 den 9. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:55	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:32	Jens Munks Gade	Bygningsbrand	Ild i lejlighed slukket med et HT-rør. Opgang mekanisk ventileret for røg. Overdraget skadestedet til politiet og skadeservice.
13:34	Kvæsthusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:54	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
14:06	Nyborggade	Springpude	Assistance til politiet.
14:24	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
16:39	Prinsesse Charlottes Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:48	Galionsvej	Eftersyn	Assistance til indfangning af en større slange på en ponton, viste sig at være en plastisk slange. Intet for beredskabet.
17:24	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
17:52	Kvæsthusgade	Eftersyn	Eftersyn for aktiveret brandalarm, foretaget eftersyn; intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. juni 2023 til kl. 08:00 den 9. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:18	Abel Cathrines Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:06	Peter Bangs Vej	Mindre forurening	Oliespild på en cykelsti, udlagt absodan og opsamlet materialet.
19:30	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
19:34	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:42	Tagensvej	Ild i skraldespand	Ild i storskrald, slukket med et HT-rør. Overdraget til politiet.
22:15	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
22:45	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:52	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
05:08	Prins Buris Vej	Naturbrand	Ild i et træ, slukket med et HT-rør.
07:53	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.