

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. juni 2023 til kl. 08:00 den 10. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:15	Bastionvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:19	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
09:43	Bastionvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:02	Tranehusene	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:18	Rebslugerporten	Bygningsbrand	Mindre brand på komfur, ingen personskade. Eftersyn foretaget og skadestedet overdraget til politiet.
10:36	Østergade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:03	Hulgårdsvej	Naturbrand	Ild i græsribat, slukket før ankomst.
11:38	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
11:40	Herstedvestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:46	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:13	Store Kirkestræde	Bygningsbrand	Eftersyn foretaget intet fundet.
14:22	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. juni 2023 til kl. 08:00 den 10. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:22	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:54	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:33	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:50	Teglholm Allé	Brandalarm	Mindre røg i kælder. Eftersyn foretaget intet fundet.
15:56	Ramsingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
16:07	Bymuren	Bygningsbrand	Mindre brand på komfur, slukket ved ankomst. Flere personer tilset af ambulancetjenesten. Eftersyn fortaget. Skadested overdraget til politiet.
18:38	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:54	Scandiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
20:26	Horsensgade	Eftersyn	Eftersyn foretaget, røgmelder defekt.
20:45	Byvej	Bygningsbrand	Ild i Hæk slukket med 1 HT-rør. Overdraget skadested til politiet.
21:47	Nyhavn	Eftersyn	Ild i bolværk, slukket inden ankomst. Eftersyn foretaget.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. juni 2023 til kl. 08:00 den 10. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:10	Burmeistersgade	Assistance	Assistance til sundhedsforvaltningen.
22:31	Henning Matzens Vej	Bygningsbrand	Mindre brand i lejlighed slukket. EN person overdraget til ambulance tjenesten. Skadested overdraget til skadeservice.
00:37	Brøndby Strand	Tog ulykke	Personpåkørsel. En person overdraget til ambulancetjenesten. Skadested overdraget til politiet.
01:11	Solbjerg Plads	Ild i skraldespand	Eftersyn foretaget, intet fundet.
01:25	Lindevangs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
01:55	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
02:59	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
03:57	Ålekistevej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, defekt røgmelder.
04:15	Valby Station	Ild i skraldespand	Eftersyn foretaget, intet fundet.
05:31	Havnegade	Ild i skraldespand	Slukket med 1-HT rør.
05:58	Carl Jacobsens Vej	First Responder	First Responder
06:13	Wagnersvej	Naturbrand	Mindre glødebrand. Slukket med 1 HT-tør.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. juni 2023 til kl. 08:00 den 10. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:47	Amagerbrogade	Brandalarm	Melder aktiveret grundet indsugning af røg via ventilationsanlæg, fra mindre brand i affald udenfor bygning. Affald slukket og kælder ventileret.
06:59	Spurvehøjvej	First Responder	First Responder