

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. juni 2023 til kl. 08:00 den 13. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:10	Esplanaden	Serviceopgave	Serviceopgave ifm. Nedtagning af flag.
09:18	Hammelstrupvej	Naturbrand	Udrykningen aflyst inden ankomst.
09:28	Kay Fiskers Plads	Ild i container	Ild i container med byggeaffald. Slukket med C-rør fra brandhane.
09:56	Inge Lehmanns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
10:20	Hauser Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:00	Jyllingevej	Færdselsuheld	Færdselsuheld, heraf en patient overdraget til ambulancetjenesten. Overdraget skadestedet til politiet.
11:10	Lygten	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:27	Tornehøj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:08	Høvedstensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:20	Englandsvej	Eftersyn	Røg fra kloakrist, grundet mindre ild i blade og affald. Slukket med et HT-rør.
13:42	Ulrik Birchs Alle / Englandsvej	Færdselsuheld	Assistance til politiet og ambulancetjenesten.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. juni 2023 til kl. 08:00 den 13. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:00	Niels Hemmingsens Gade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
14:45	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
14:58	Howitzvej	First Responder	First Responder.
16:16	Borgmester Fischers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:02	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:02	Sluseholmen	Eftersyn	Træplader mellem funderingspæle og piloteringsmaskine brudt i brand, slukket med vandslukker.
17:09	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:31	Elmehusene	Bygningsbrand	Ild i gasgrill slukket med et HT-rør.
18:04	Leo Mathisens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
18:43	Grækenlandsvej	Bygningsbrand	Ild i emhætte i køkken. Slukket med et D-rør. Spidsloft eftersat for røgspredning, intet at bemærke. Skadestedet overgivet til politiet og skadeservice.
19:11	Dalgas Boulevard	Ild i skraldespand	Mindre brand i affaldsspand slukket med lidt vand.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. juni 2023 til kl. 08:00 den 13. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:02	Sognevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:52	Kisumparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:28	Falkoner Alle	Ild i skraldespand	Mindre ildløs i affaldsspand, slukket med et HT-rør.
22:39	Skovsletten	Bygningsbrand	Ild i en container, ingen bygningsbrand. Slukket med et HT-rør.
22:53	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:27	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:14	Staunings Plads	Naturbrand	Mindre brand i græs, slukket med et HT-rør.
06:16	Fabrikmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:03	Kilevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.