

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. juni 2023 til kl. 08:00 den 14. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:00	Lyngbyvej	Færdselsuheld	Lastvogn og personbil involveret. En person overdraget til ambulancetjenesten. Sikring og af skadested og oprydning af vejbane. Overdraget skadested til politiet.
09:37	Strandboulevarden	Brandalarm	Reel alarm, melder aktiveret grundet ild i papir. Slukket ved ankomst. Overdraget skadested til politiet.
09:51	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
10:00	Knippelsbrogade	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
11:48	Farverland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:05	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
12:58	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:26	Gammel Mønt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:12	Risbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:20	Gammel Mønt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:56	Kettegård Alle	Brandalarm	Overophedet teknik installation, ingen ild. Ventileret og overdraget skadested til tekniker.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. juni 2023 til kl. 08:00 den 14. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:07	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:30	Dalslandsgade	Eftersyn	Nødbåbning af dør.
20:27	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:05	Hammelstrupvej	Naturbrand	Mindre naturbrand i tang. Slukket med 1 HT-rør.
21:08	Amager Strand	Ild i skraldespand	Ild i affald slukket med 1 HT-rør.
21:09	Kalvebod Brygge	Ild i skraldespand	Ild i affald i det fri slukket med 1 HT-rør.
21:26	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af os fra stearinlys.
22:36	Artillerivej	Naturbrand	Ild ved bål sted. Slukket med 1 HT-rør.
22:36	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
23:22	Galgebakken Torv	Bygningsbrand	Ild i skur og træ. Slukket med 2 HT-rør. Overdraget skadested til politiet.
01:27	Bastionsvej Midt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:41	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:15	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. juni 2023 til kl. 08:00 den 14. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:37	Nordhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af støv i forbindelse med afprøvning af brand-spjæld.
05:44	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
05:58	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:59	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:26	Inge Lehmanns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet gruppe var aktiveret grundet montørs arbejde på anlæg, uden at have frakoblet.
07:32	Uplandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.