

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. juni 2023 til kl. 08:00 den 27. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:21	Nykær	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:53	Rejsbygade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
09:56	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
09:59	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:05	Applebys Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:10	Nattergalevej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
10:15	Ryesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:17	Amagerbrogade	Færdselsuheld	Trafikulykke mellem MC og bil. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til ambulancetjenesten.
10:47	Skelbækgade	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivt på grund af røg fra mindre brand.
10:52	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:04	Strandvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. juni 2023 til kl. 08:00 den 27. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:45	Rossinisvej	Eftersyn	Tørkogt gryde. Eftersyn foretaget, lejlighed udluftet.
14:09	Olivia Hansens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
15:18	Frederiksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:27	Ryesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:25	Struenseegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:15	Kantorparken	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivt på grund af brand på værelse. Brand slukket af mobil sprinkler. En person overdraget til ambulancetjenesten.
17:21	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
18:52	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person som er overleveret til politiet.
20:32	Tallinggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:17	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
21:37	Øster Allé	Ild i skraldespand	Mindre brand i skraldespand slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
22:08	Kulbanevej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. juni 2023 til kl. 08:00 den 27. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:09	Stationscentret	Bygningsbrand	Assistance til Roskilde Brandvæsen.
22:59	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:37	Østrigsgade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
23:51	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
00:15	Borups Allé	Ild i bil	Brand i varevogn slukket med CAFS og HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
02:06	Borups Allé	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted.
06:39	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
06:40	Stamholmen	Færdselsuheld	Assistance til ambulancetjenesten.