

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. juni 2023 til kl. 08:00 den 29. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:27	Titangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:49	Titangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:16	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:50	Ved Ovnhallen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:04	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:09	Ved Ovnhallen	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
12:17	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
12:58	Julius Thomsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
13:41	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
16:24	Istedgade	Mindre forurening	Udlagt absodan i forbindelse med mindre benzinspild.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. juni 2023 til kl. 08:00 den 29. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:08	Studiestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:30	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
18:16	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
19:32	Limgården	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
19:34	Vigerslev Allé	Eftersyn	Eftersyn i forbindelse med tidligere brand, slukket inden beredskabets ankomst. Intet at bemærke.
20:13	Sønder Boulevard	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
20:22	Junggreensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
20:59	Bertel Thorvaldsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:24	Gearhalsvej	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
21:34	Junggreensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
23:10	Rysensteensgade	Bygningsbrand	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. juni 2023 til kl. 08:00 den 29. juni 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:22	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
23:41	Parkstien	Naturbrand	Ild i varebil, slukket med et HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.
00:01	Bertel Thorvaldsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:02	Lergravsvej	Ild i skraldespand	Ild i legehus, slukket med et HT-rør.
00:05	Kertemindegade	Ild i container	Ild i cykel, slukket med et HT-rør.
02:05	Tårnvej / Islevbrovej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
02:25	Hambrosgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:04	Albertslund Station	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
06:06	Stockholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:54	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.