

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juli 2023 til kl. 08:00 den 4. juli 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:18	Linnésgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:53	Kanalens Kvt	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket ved ankomst.
11:28	Linnésgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:52	Sollentuna Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
13:06	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:37	Østerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
16:11	Slusevej	Færdselsuheld	Solo uheld uden tilskadekomst, ukendt grund.
16:40	Christian Paulsens Vej	Bygningsbrand	Blind alarm, idet røg fra grill, fejlagtigt antaget som ildløs.
17:07	Åfløjen	Ild i bil	Personbil overtændt, slukket med HT.
17:30	Trianglen	Bygningsbrand	Tørkogt gryde.
17:32	Vendsysselvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:49	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juli 2023 til kl. 08:00 den 4. juli 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:39	Valorevej	Bygningsbrand	Ass. til Roskilde Brandvæsen med LUF60.
21:01	Prinsessegade	Færdselsuheld	Oprydning efter færdsel, flyttet 2. biler ind til siden. 1. person overgivet til Regionen. Ryddet kørebanen, udlagt opsamlingsmiddel på gearolie og kølervæske. Skadestedet overgivet til politiet.
21:10	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:51	Asmussens Alle	Assistance	Ass. Til ophjælpning.
22:54	Nansensgade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt der havde været der siden i går. Eftersyn visuelt og Thermo kamera, intet fundet.
23:04	Islevbrovej	Bygningsbrand	Ild i stort bål, slukket med HT.
23:41	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af en ikke identificeret person.
00:42	Lauritz Sørensens Vej	Eftersyn	Afbrændt papir på reol.
06:07	Taastrupgårdsvej	Bygningsbrand	Ass. til Beredskab 4K med 2. sprøjter og LUF60.
07:19	Hollændervænget	Serviceopgave	Eftersyn i forbindelse med el-skab.