

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. juli 2023 til kl. 08:00 den 23. juli 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:01	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra stearinlys.
13:34	Folmer Bendtsens Plads	Gaslugt	Melding om gaslugt i bygningen. Bygningen efterset. Glemte plastik på komfur, ingen gas at lugte eller måle i ejendommen. Skadestedet overdraget til Politiet.
15:00	Nyvej	Færdselsuheld	Færdselsuheld imellem bil og MC. Oprydning og afskærmning på skadestedet. Overdraget til politiet.
17:15	Strandskolevej / Brøndbyvester Strandvej	Færdselsuheld	Bil kørt galt i rundkørsel. Assisteret ambulance med patient og oprydning på skadestedet.
17:28	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:59	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:48	Rådmand Steins Alle	First Responder	Assistance til hjertestop.
20:17	Skovløberstien / Skovsletten	Ild i knallert	Delvist udbrændt knallert/motorcykel slukkes med et HT-rør.
20:20	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:04	Krusågade	Ild i bil	Ved ankomst var der kraftig ildløs i motorrum på Ford Fiesta og der var mindre brandspredning til køretøj ved siden af. Branden slukket med 2 HT-rør. Politiet overtog skadestedet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. juli 2023 til kl. 08:00 den 23. juli 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:08	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
22:01	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:36	Nygårds Plads	Brandalarm	Ild i lampe slukket med pulverlukker. Udluftet skadestedet og overdraget til følgeskedefirma.
02:00	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
04:53	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:34	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.